ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому
автономному Округу-Югре
Пыть-Яхский отдел вневедомственной охраны
-филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
(Пыть-Яхский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»)
628384 г. Пыть-Ях, 10 мкр. ул. Магистральная 5, телефон-факс 46-51-93

АКТ№ 266
обследования на инженерно-техническую укреплённость
и оснащённость техническими средствами охраны.

г. Пыть-Ях «24» 08 2018

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Собственника:	Директора МАУК «Культурно-Досугового центра»	Чукаловой Г.Б
Охрана:	Начальника Пыть-Яхского ОВО подполковника полиции	Годлевского А.В.
При участии:	Гл. специалиста ПЦО Пыть-Яхского ОВО ст. лейтенанта полиции	Мещерякова В.В.
	Инспектора группы ОООПОО Пыть-Яхского ОВО капитана полиции	Клос А.В.

Наименование объекта:	МАУК «КДЦ»
Адрес:	г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный» ул. Первопроходцев д.11А
Телефон (факс):	8 (3463) 46-60-54, 46-60-90
Оборудованного средствами:	тревожной сигнализации
С выводом на ПЦН:	Пыть-Яхского ОВО

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: (категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технических этажей; ограждение территории; пути

подъезда; наличие других видов охраны). Категория объекта А3 (гл. 4 «Р78.36.032-2013 ч. 1 МР» ГУВО МВД России) - собственником принято решение об установке системы тревожной сигнализации. Является учреждением с массовым пребыванием граждан, на которых охрана общественного порядка и материальных ценностей обеспечивается постами физической охраны с выводом тревожной сигнализации на ПЦО вневедомственной охраны.

Объект включен в «Реестр» возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры, на который распространяются требования постановления Правительства РФ от 11.02.2017 №176.

Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное строение, выполненном из лёгких металлоконструкций. Имеются подъездные пути со стороны МБОУ ДО «ДШИ», а так же с северной и восточной стороны объекта. Въезд на территорию ограничивается автоматическими шлагбаумами.

По периметру объекта установлено декоративное ограждение, выполненное из металлических конструкций.

Охрану объекта в круглосуточном режиме осуществляет сотрудник ООО ЧОП «Собр», совместно с администратором объекта.

Инженерно-техническая укреплённость:

(техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин).

Инженерно-техническая укреплённость объекта представляет собой некапитальную конструкцию, выполненную из лёгких металлоконструкций. В здании имеется шесть запасных выходов и один центральный вход. Первая входная дверь тамбура двухстворчатая, изготовлена из металлопластика со стеклянными вставками и запирается на один врезной замок, вторая дверь аналогична первой. Двери запасных выходов металлические, запираются изнутри на железные засовы. Вторые двери деревянные, закрываются на врезные замки. Также на объекте имеются проходы в смежные помещения сторонних организаций.

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

(места блокировки, тип извещателей; места установки и тип ОУ а так же наличие и тип резервного источника питания).

В здании КДЦ установлена кнопка экстренного вызова полиции в составе: УО-1А СПИ «Фобос-3» 1 шт., ИО ТРК-1 1 шт., УБОС «Астра-Р» 1 кмп., резервный источник питания РИП-12В (со встр. АКБ) 1 шт. КЭВП по телефонной линии общего пользования подключена на ПЦН Пыть-Яхского ОВО круглосуточно. Объект телефонизирован оператором городской проводной связи, имеется проводное подключение к глобальной сети Интернет. Основной щит электропитания 220В и телефонная распределительная коробка находятся внутри здания.

Проверка технического состояния ТСО: технические средства охраны

смонтированы на объекте в соответствии с актом приёмки средств сигнализации (срок эксплуатации не более 8 лет).

На момент обследования ТСО находятся в **исправном** состоянии
(исправном / не исправном)

План-схема прилагается на _____ листе (ах).

ВЫВОД КОМИССИИ:

Техническая укреплённость данного объекта **соответствует** предъявляемым требованиям.
(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации
(пригодными / не пригодными)

Предложения Комиссии:

1. Мероприятия по инженерно-технической укрепленности:
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Объект соответствует минимальным требованиям технической укреплённости.

2.Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны: отсутствуют.
(конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Примечания:
1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в **2 (двух)** экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

«ОХРАНЫ»
_____
(подпись)
М.П.

«СОБСТВЕННИКА»
_____
(подпись)
М.П.

АКТ СОСТАВИЛИ:

Главного специалиста ПЦО Пыть-Яхского ОВО
старший лейтенант полиции _____ Мещеряков В.В.

Инспектор группы ООПОО Пыть-Яхского ОВО
капитан полиции _____ Клос А.В.

Приложение №__ к Акту № ___ от «__» _____ 20___г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Пыть-Яхского ОВО
подполковник полиции
А.В. Годлевский
«__» _____ 20__г.
м.п.

ПЛАН-СХЕМА
Объект МАУК «Культурно-Досуговый центр»
«КДЦ «ФАКЕЛ»
Адрес: г. Пыть-Ях, 1 мкр., ул. Первопроходцев д. 11«А»
Тел. Объекта 46-60-54

СОГЛАСОВАНО
Директор
МАУК «Культурно-Досуговый центр»
МО г. Пыть-Ях
_____ Г.Б. Чукалова
«24» 04 2018 г.
м.п.



Кнопка тревожной сигнализации